


SPOSOBY PODŁĄCZENIA ZAWORU HYDRANTOWEGO 25

WERSJA PRAWA

WERSJA LEWA



UWAGA:

HYDRANTY WEWNĘTRZNE TYP PN-EN 671-1 (hydranty 25) SĄ MONTOWANE W SIECI INSTALACYJNEJ 1" Z ZAWOREM HYDRANTOWYM 25.

W HYDRANTACH TYP PN-EN 671-1 ISTNIJE MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA ZAWORU 52 PRZY SIECI INSTALACYJNEJ 2"

## HYDRANT WEWNĘTRZNY

OBIEKT	PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 173 Z ROZBUDOWĄ O WINDE	SKALA RYS.: <b>1:100</b>
ADRES	UL. WOJSKA POLSKIEGO 173, 86-100 ŚWIECIE DZIAŁKA NR 694/1, 696/1	DATA: 04.2016 r.
INWESTOR	POWIAT ŚWIECKI UL. GEN. HALLERA 9, 86-100 ŚWIECIE	NR RYS.: <b>A-19</b>

Projektant	Nr uprawnień	Branża	Podpis
Ernest B. Essuman Mensah mgr inż. architekt	GP-KZ-7342/553/94 w spec. architektonicznej	Architektoniczna Projektant	
Jacek Waraczewski mgr inż. architekt	GP-KZ-7342/175/93 w spec. architektonicznej	Architektoniczna Sprawdzający	

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH  
**JANUSZ GRABOWSKI**  
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3/10F  
86-100 Świecie  
tel.: 661 793 740  
e-mail: j.grabowski@prokonto.pl

