



ZESTAWIENIE POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Nr	Pomieszczenie	rodzaje powietrza				wynik
		zewn.	zewn. (proj.)	zewn. (istn.)	wewn.	
1.1	POM. BIUROWE	2,05	18,3	43,3	60	1,4
1.4	POM. BIUROWE	2,05	18,3	43,3	60	1,4
1.2	POMIESZCZENIE BIUROWE I	2,8	13,9	39,9	30	1
1.3	POMIESZCZENIE BIUROWE II	2,8	18,1	50,8	60	1
1.5	POMIESZCZENIE SOCJALNE	2,8	20,5	57,9	60	1
1.6	POM. DLA SPECJALISTY I	2,6	21,9	56,6	60	1
1.7	POM. DLA SPECJALISTY II	2,6	12,9	33,2	60	2
1.8	GABINET LEKARSKI I	2,9	12,9	37,2	30	1
1.9	GABINET LEKARSKI II	2,6	12,1	34,9	30	1
1.11	MIEJSCE DO OBSŁUGI INTERESANTÓW	2,9	13,3	40,2	30	1
1.16	POMIESZCZENIE ARCHIWUM I	2,9	18,4	56,3	60	1
1.17	POMIESZCZENIE ARCHIWUM II	3,25	18,7	54,1	60	1
1.12	PRZEDSIÓDZIEK - WC MĘSKIE	2,9	12,7	37,8	50	5
1.14	PRZEDSIÓDZIEK - WC DAMSKIE	2,9	13,9	41,8	50	5
1.18	WC MĘSKIE NPS	2,85	4,42	13,8	50	4
1.20	WC DAMSKIE NPS	2,85	4,99	14,2	50	3,5
1.24	SERWEROWNIA	2,71	3,93	10,7	50	5
1.25	NOM. TECHNICZNE WINDY	2,56	4,28	10,9	30	3
1.28	NOM. NA SPRZĘT PORZĄDKOWY	2,56	3,04	7,8	50	6
1.27	GABINET DADAŃ	2,56	10,7	32,3	50	1
1.28	SALA POBRAŃ	2,56	28,7	88,2	90	1
1.30	SALA POBRAŃ - HEMOGLOBINA	2,56	15,8	50,2	50	3
1.31	WC	2,5	2,17	5,4	50	9
1.32	PRZEDSIÓDZIEK	2,5	2,03	5,1	50	10
1.33	RECEPCJA	2,5	15,3	48,2	80	2
1.35	POCZEKALNA	2,5	8,95	27,4	80	5

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER

Lp.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	SUFIT	H POM. [m]	POWIERZCHNIA [m ²]	POWIERZCHNIA [m ²]
					PODŁOGI	UŻYTKOWA
1.1	POM. BIUROWE	WYKŁADZINA PCV	PLYTA PROMAXON TYP A	2,85	15,25	15,25
					RAZEM	15,25
1.4	POM. BIUROWE	WYKŁADZINA PCV	PLYTA PROMAXON TYP A	2,80	21,61	21,61
					RAZEM	21,61
1.2	POMIESZCZENIE BIUROWE I	WYKŁADZINA PCV	PLYTA PROMAXON TYP A	2,80	13,90	13,90
1.3	POMIESZCZENIE BIUROWE II	WYKŁADZINA PCV	PLYTA PROMAXON TYP A	2,80	18,13	18,13
1.5	POMIESZCZENIE SOCJALNE	WYKŁADZINA PCV	PLYTA PROMAXON TYP A	2,85	20,53	20,53
1.6	POM. DLA SPECJALISTY I	WYKŁADZINA PCV	TYNK. CEM. - WAP.	2,91	21,77	21,77
1.7	POM. DLA SPECJALISTY II	WYKŁADZINA PCV	TYNK. CEM. - WAP.	2,91	12,78	12,78
1.8	GABINET LEKARSKI I	WYKŁADZINA PCV	TYNK. CEM. - WAP.	2,91	12,79	12,79
1.9	GABINET LEKARSKI II	WYKŁADZINA PCV	TYNK. CEM. - WAP.	2,91	13,07	13,07
1.11	MIEJSCE DO OBSŁUGI INTERESANTÓW	WYKŁADZINA PCV	TYNK. CEM. - WAP.	2,91	13,91	13,91
					RAZEM	126,88
1.16	POMIESZCZENIE ARCHIWUM I	WYKŁADZINA PCV	TYNK. CEM. - WAP.	(2,91)	19,36	19,36
1.17	POMIESZCZENIE ARCHIWUM II	WYKŁADZINA PCV	TYNK. CEM. - WAP.	3,25	16,66	16,66
					RAZEM	36,02
CZĘŚCI WSPÓLNE						
1.10	KLATKA SCHODOWA I	PLYTKI GRES	TYNK. CEM. - WAP.	3,07	6,30	6,30
1.12	PRZEDSIÓDZIEK	PLYTKI GRES	TYNK. CEM. - WAP.	2,50 (2,90)	1,89	1,89
1.13	WC MĘSKIE	PLYTKI GRES	PLYTA GNI	2,50 (2,90)	1,88	1,88
1.14	PRZEDSIÓDZIEK	PLYTKI GRES	PLYTA GNI	2,50 (2,90)	1,70	1,70
1.15	WC DAMSKIE	PLYTKI GRES	PLYTA GNI	2,50 (2,90)	1,69	1,69
1.18	WC MĘSKIE NPS	WYKŁADZINA PCV	PLYTA PROMAXON TYP A	2,85	4,42	4,42
1.19	PRZEDSIÓDZIEK	WYKŁADZINA PCV	PLYTA PROMAXON TYP A	2,85	4,00	4,00
1.20	WC DAMSKIE NPS	WYKŁADZINA PCV	PLYTA PROMAXON TYP A	2,85	4,99	4,99
1.21	KOMUNIKACJA I	WYKŁADZINA PCV	TYNK. CEM. - WAP.	2,74	46,11	46,11
1.22	KLATKA SCHODOWA II	PLYTKI GRES	PLYTA PROMAXON TYP A	2,74	6,38	6,38
1.23	KOMUNIKACJA II	WYKŁADZINA PCV	PLYTA PROMAXON TYP A	2,62-2,56	20,49	20,49
1.24	SERWEROWNIA	WYKŁADZINA PCV	PLYTA PROMAXON TYP A	2,71*	3,93	3,93
1.25	POM. TECHNICZNE WINDY	WYKŁADZINA PCV	PLYTA PROMAXON TYP A	2,56*	4,26	4,26
1.25a	SZYB WINDY	WYKŁADZINA PCV	PLYTA PROMAXON TYP A	6,37*	2,94	2,94
					RAZEM	110,98
REGIONALNE CENTRUM KRZYWAJSTWA I KRZYWOLECZNICTWA						
1.26	POM. NA SPRZĘT PORZĄDKOWY	WYKŁADZINA PCV	PLYTA PROMAXON TYP A	2,56*	3,84	3,84
1.27	GABINET BADAŃ	WYKŁADZINA PCV	PLYTA PROMAXON TYP A	2,56*	8,67	8,67
1.28	SALA POBRAŃ	WYKŁADZINA PCV	PLYTA PROMAXON TYP A	2,56*	28,69	28,69
1.29	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	PLYTA PROMAXON TYP A	2,56*	9,11	9,11
1.30	SALA POBRAŃ - KONTROLA HEMOGLOBINY	WYKŁADZINA PCV	PLYTA PROMAXON TYP A	2,50	5,96	5,96
1.31	WC	WYKŁADZINA PCV	PLYTA PROMAXON TYP A	2,50	2,17	2,17
1.32	PRZEDSIÓDZIEK	WYKŁADZINA PCV	PLYTA PROMAXON TYP A	2,50	2,03	2,03
1.33	RECEPCJA	WYKŁADZINA PCV	PLYTA PROMAXON TYP A	2,50	15,28	15,28
1.34	WANTROLAP	WYKŁADZINA PCV	PLYTA PROMAXON TYP A	2,50	2,71	2,71
1.35	POCZEKALNA	WYKŁADZINA PCV	PLYTA PROMAXON TYP A	2,50	6,95	6,95
					RAZEM	82,62
					ŁĄCZENIE	393,36

- WENTYLACJA MECHANICZNA ZINTEGROWANA Z OŚWIETLENIEM
- WENTYLACJA GRAWITACYJNA
- PRZEPIływ POWIETRZA PRZEZ KRÓTKIE NAWIEWNIĄ UMIESZCZONĄ W DOLNEJ CZĘŚCI SKRYDŁA DRZWIOWEGO O PRZEKROJU MIN. 0,022 m²
- NAWIEWNIK W GÓRNEJ CZĘŚCI RAMY OKIENNEJ O WYDAJNOŚCI 30m³/h
- NAWIEWNIK PODKIEJNY O WYDAJNOŚCI 80m³/h

RZUT PARTERU- WENTYLACJA, KLIMATYZACJA

OBJEKT: PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 173 Z ROZBUDOWĄ O MIĘDZIE

ADRES: UL. WOJSKA POLSKIEGO 173, 86-100 ŚWIECIE

INWESTOR: POWIAT ŚWIECKI

BRANŻA: Sanitarna

SKALA RYS.: 1:50

DATA: 04.2016 r.

NR RYS.: IS-5

Projektant: Marcin Kubiński

Nr uprawnień: KUP/0142/PO05/12

Branża: Sanitarna

Podpis: Marcin Kubiński

Pracownik: Łukasz Nowakowski

POW/0244/PO05/09

Sprawdzający: Marcin Kubiński

Logo: BU