



ZESTAWIENIE POWIETRZA WENTYLACYJNEGO									
Nr	Pomieszczenie	Wys. pom. m	Pow. pom. m²	Obj. pom. m³	Prędkość powietrza wentylacyjnego (m/s)	Krotność wymian (1/h)	urządzenie		
							nawiew	wyiew	inne
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ									
2.1	GABINET KIEROWNIKA	2.9	15.1	43.7	60	1	nawiewnik ciekłowodny okienkowy	kanal wentylacji grawitacyjnej	
2.2	GABINET KSIĘGOWEJ	2.9	12.4	35.8	30	1	nawiewnik ciekłowodny okienkowy	kanal wentylacji grawitacyjnej	
2.3	PRACOWNIA TERAPEUTYCZNA METALOPLA	2.9	21.9	63.5	60	1	nawiewnik ciekłowodny okienkowy	kanal wentylacji grawitacyjnej	
2.4	PRACOWNIA MALARSKO-TERAPEUTYCZNA	2.77	22.1	61.1	60	1	nawiewnik ciekłowodny okienkowy	kanal wentylacji grawitacyjnej	
2.5	PRACOWNIA TERAPEUTYCZNA INTROLIGATORSKA	3.16	21	66.2	60	1	nawiewnik ciekłowodny okienkowy	kanal wentylacji grawitacyjnej	
2.6	PRACOWNIA TERAPEUTYCZNA INFORMACYJNA	2.92	34.8	100.8	120	1	nawiewnik ciekłowodny okienkowy	kanal wentylacji grawitacyjnej	
2.7	PRACOWNIA TERAPEUTYCZNA KRAJOWIECKO	2.92	26.7	78.0	90	1	nawiewnik ciekłowodny okienkowy	kanal wentylacji grawitacyjnej	
2.9	PRACOWNIA TERAPEUTYCZNA KUCHARSKO	2.92	24.9	72.7	60	1	nawiewnik ciekłowodny okienkowy	kanal wentylacji grawitacyjnej	
2.11	ZMYWALNA	2.92	3.79	11.1	50	5	z pom. 2017 przebieg podłogowa w drzwiach	kanal wentylacji grawitacyjnej	z pom. 2017 przebieg podłogowa w drzwiach
2.12	STOŁOWKA	2.92	28.7	83.9	90	1	nawiewnik ciekłowodny okienkowy	kanal wentylacji grawitacyjnej	z pom. 2017 przebieg podłogowa w drzwiach
2.14	WC DLA WIZ (MĘSKIE)	2.47	1.69	4.2	50	12	nawiewnik ciekłowodny okienkowy	kanal wentylacji grawitacyjnej	z pom. 2017 przebieg podłogowa w drzwiach
2.15	WC MĘSKIE	2.05	4.47	11.4	50	4	z pom. 2017 przebieg podłogowa w drzwiach	kanal wentylacji grawitacyjnej	z pom. 2017 przebieg podłogowa w drzwiach
2.16	WC DAMSKIE	2.05	5.56	14.2	50	4	z pom. 2017 przebieg podłogowa w drzwiach	kanal wentylacji grawitacyjnej	z pom. 2017 przebieg podłogowa w drzwiach
2.20	WC DLA WIZ (DAMSKIE)	2.92	1.72	5.0	50	10	nawiewnik ciekłowodny okienkowy	kanal wentylacji grawitacyjnej	z pom. 2017 przebieg podłogowa w drzwiach
2.22	ARCHIWUM	2.79	4.35	12.1	50	4	z pom. 2017 przebieg podłogowa w drzwiach	kanal wentylacji grawitacyjnej	z pom. 2017 przebieg podłogowa w drzwiach
2.23	MAGAZYN	2.79	2.79	7.8	50	6	nawiewnik ciekłowodny okienkowy	kanal wentylacji grawitacyjnej	z pom. 2017 przebieg podłogowa w drzwiach
2.24	GABINET PIELEGNARSKI	2.79	15.9	44.3	60	1	nawiewnik ciekłowodny okienkowy	kanal wentylacji grawitacyjnej	
2.25	POMIESZCZENIE GABINETOWO - REWELIAT	2.79	15.9	44.3	60	1	nawiewnik ciekłowodny okienkowy	kanal wentylacji grawitacyjnej	

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PIĘTRO							
Lp.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	SUFIT	H POM. [m]	POWIERZCHNIA [m²]		
					PODŁOGI	UŻYTKOWA	
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ							
2.1	GABINET KIEROWNIKA			3,00	15,07	15,07	
2.2	GABINET KSIĘGOWEJ			3,00	12,35	12,35	
2.3	PRACOWNIA TERAPEUTYCZNA METALOPLAST-STOLARSKA			3,00	21,90	21,90	
2.4	PRACOWNIA MUZYKOTERAPEUTYCZNA			3,00	22,05	22,05	
2.5	PRACOWNIA TERAPEUTYCZNA INTROLIGATORSKA			3,16	20,96	20,96	
2.6	PRACOWNIA TERAPEUTYCZNA INFORMACYJNA			3,00	34,79	34,79	
2.7	PRACOWNIA TERAPEUTYCZNA KRAJOWIECKO-RODZIMOSKARSKA			3,00	26,70	26,70	
2.9	PRACOWNIA TERAPEUTYCZNA KUCHARSKO-KUJERNICZA			3,00	24,89	24,89	
2.10	SŁUZA			3,00	2,05	2,05	
2.11	ZMYWALNIA			3,00	3,79	3,79	
2.12	STOŁOWKA/POM. SOCIALNE			3,00; 3,16	28,73	28,73	
2.13	PRZEDSIÖNEK			2,50-2,55	1,41	1,41	
2.14	WC DLA WIZ (MĘSKIE)			2,50-2,55	1,69	1,69	
2.15	WC MĘSKIE			2,55-2,67	4,47	4,47	
2.16	WC DAMSKIE			2,55-2,67	5,56	5,56	
2.17	KOMUNIKACJA I			1,81-2,94	43,52	41,66	
2.19	PRZEDSIÖNEK			2,50 (2,92)	1,60	1,60	
2.20	WC DLA WIZ (DAMSKIE)			2,50 (2,92)	1,72	1,72	
2.21	KOMUNIKACJA II			2,92	20,62	20,62	
2.22	ARCHIWUM			2,79	4,35	4,35	
2.23	MAGAZYN			2,79	2,79	2,79	
2.24	GABINET PIELEGNARSKI			2,79	15,89	15,89	
2.25	POMIESZCZENIE GABINETOWO - REWELIATYJNE			2,79	15,45	15,45	
2.26	KOMUNIKACJA III			2,79	9,60	9,60	
					RAZEM	345,95	344,09
CZĘŚCI WSPÓLNE							
2.8	KŁATKA SCHODOWA I				6,30	6,30	
2.18	KŁATKA SCHODOWA II				6,38	6,38	
					RAZEM	12,68	12,68
					ŁĄCZENIE	358,63	356,77

- WENTYLACJA MECHANICZNA ZINTEGROWANA Z OŚWIETLENIEM
- WENTYLACJA GRAWITACYJNA
- PRZEPIŹYW POWIETRZA PRZEZ KRYTYE NAWIENNA UMIESZCZONA W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA DRZWIOWEGO O PRZEKROJU MIN. 0,022 m²
- NAWIENNIK W GÓRNEJ CZĘŚCI RAMY OKIENNEJ O WYDAJNOŚCI 30m³/h
- NAWIENNIK PODKIENNY O WYDAJNOŚCI 80m³/h

RZUT I PIĘTRA - WENTYLACJA

OBIEKT: PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 173 Z ROZBUDOWĄ O WISIE

ADRES: UL. WOJSKA POLSKIEGO 173, 86-100 ŚWIECIE

INWESTOR: POWIAT ŚWIECKI

UL. GEN. HALLERA 9, 86-100 ŚWIECIE

SKALA RYS.: 1:50

DATA: 04.2016 r.

NR RYS.: IS-6

Projektant	Nr uprawnień	Branża	Podpis
mgr inż. Maksim Kubiński	KUP/0142/PO05/12	Sanitarna	[Signature]
mgr inż. Łukasz Nowakowski	POW/0246/PO05/09	Sanitarna	[Signature]
		Sprawdzający	

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH JANUSZ GRABOWSKI

ul. Gen. Hallera 9, 86-100 Świecie

BU