



- oprawa LUG LIGHT FACTORY 060311.SL02.201 3736_14 OFFICE LED NT 4900 4000K
 - oprawa LUG LIGHT FACTORY 090311.SL01.111 3773 RAYLUX LED 4900 840 IP20
 - oprawa LUG LIGHT FACTORY MEDICA 2 n/t HF 2x28W PAR SH IP65 biały
 - oprawa rastrowa nt 1xTD38W
 - oprawa KANLUX DABA LED SMD DL-170 z czujnikiem ruchu
 - oprawa KANLUX CORSO LED SMD 16-NW
 - oprawa LUG LIGHT FACTORY 060281.SL05.211 2794 LUGCLASSIC SQUARE LED 350 NT 4600 830 PLX
 - oprawa DIEGO SMD-WW
 - oprawa KANLUX RINDO LED MCOB-30-GM
 - oprawa Philips OPK-118 TCW060
 - Wypust do wentylatora wyciągu z obwodu oświetlenia w danym pomieszczeniu przewodem YDY3x1
 - Aw moduł awaryjny oprawy th
- sterowanie oświetleniem w pom. 2.17 i 2.21 za pomocą przekaźników bistabilnych BIS-402
- oprawa kierunkowa CRYSTAL AT1C LED W4 PI03
 - oprawa kierunkowa CRYSTAL AT1C LED C7 PI14
 - oprawa kierunkowa CRYSTAL AT1C LED C7 PI15
 - oprawa kierunkowa CRYSTAL AT1C LED C7 PI17

- WENTYLACJA MECHANICZNA ZINTEGROWANA Z OŚWIETLENIEM
- WENTYLACJA GRAWITACYJNA
- PRZEPŁYW POWIETRZA PRZEZ KRAJNĄ NAWIEWNIĄ UMIESZCZONĄ W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA DRZWIOWEGO O PRZEKROJU MIN. 0,022 m²
- NAWIEWNIK W GÓRNEJ CZĘŚCI RAMY OKIENNEJ
- NAWIEWNIK PODKIEJNY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PIĘTRO						
Lp.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	SUFIT	H POM. [m]	POWIERZCHNIA [m ²]	
					PODŁOGI	UŻYTKOWA
WARSZTAT TERAPII ZALICZOWEJ						
2.1	GABINET KIEROWNIKA		PLYTA PROMAXON TYP A	3,00	15,07	15,07
2.2	GABINET KSEGOJNEJ		PLYTA PROMAXON TYP A	3,00	12,35	12,35
2.3	PRACOWNIA TERAPEUTYCZNA METALOPLAST-STOLARSKA		PLYTA PROMAXON TYP A	3,00	21,90	21,90
2.4	PRACOWNIA MUZYKO-TERAPEUTYCZNA		PLYTA PROMAXON TYP A	3,00	22,05	22,05
2.5	PRACOWNIA TERAPEUTYCZNA INTROLIGATORSKA		PLYTA PROMAXON TYP A	3,16	20,96	20,96
2.6	PRACOWNIA TERAPEUTYCZNA INFORMACYJNA		TYNK CEM.-WAP.	3,00	34,79	34,79
2.7	PRACOWNIA TERAPEUTYCZNA KRAJOWEKO-ODZWIARSKA		TYNK CEM.-WAP.	3,00	26,70	26,70
2.9	PRACOWNIA TERAPEUTYCZNA KUCHARSKO-KUJERNICZA		TYNK CEM.-WAP.	3,00	24,89	24,89
2.10	SŁUZA		TYNK CEM.-WAP.	3,00	2,05	2,05
2.11	ZMYWALNIA		TYNK CEM.-WAP.	3,00	3,79	3,79
2.12	STOŁÓWKA		PLYTA PROMAXON TYP A	3,00; 3,16	28,73	28,73
2.13	PRZEDSIÓNEK		PLYTA PROMAXON TYP A	2,50-2,55	1,41	1,41
2.14	WC DLA WTZ (MĘSKIE)		PLYTA PROMAXON TYP A	2,50-2,55	1,69	1,69
2.15	WC MĘSKIE		PLYTA PROMAXON TYP A	2,55-2,67	4,47	4,47
2.16	WC DAMSKIE		PLYTA PROMAXON TYP A	2,55-2,67	5,56	5,56
2.17	KOMUNIKACJA I		TYNK CEM.-WAP.	1,81-2,94	43,52	41,66
2.19	PRZEDSIÓNEK		PLYTA PROMAXON TYP A	2,50 (2,92)	1,60	1,60
2.20	WC DLA WTZ (DAMSKIE)		PLYTA PROMAXON TYP A	2,50 (2,92)	1,72	1,72
2.21	KOMUNIKACJA II		PLYTA PROMAXON TYP A	2,92	20,62	20,62
2.22	ARCHIWUM		PLYTA PROMAXON TYP A	2,79	4,35	4,35
2.23	MAGAZYN		PLYTA PROMAXON TYP A	2,79	2,79	2,79
2.24	GABINET PIELEGNIARSKI I PSYCHOLOGICZNY		PLYTA PROMAXON TYP A	2,79	15,89	15,89
2.25	POMIESZCZENIE GABINETOWO-REHABILITACYJNE		PLYTA PROMAXON TYP A	2,79	19,45	19,45
2.26	KOMUNIKACJA III		PLYTA PROMAXON TYP A	2,79	9,60	9,60
				RAZEM	345,95	344,09
CZĘŚCI WSPÓLNE						
2.8	KŁATKA SCHODOWA I		TYNK CEM.-WAP.		6,30	6,30
2.18	KŁATKA SCHODOWA II		PLYTA PROMAXON TYP A		6,38	6,38
				RAZEM	12,68	12,68
				ŁĄCZNIE	358,63	356,77

RZUT I PIĘTRA oświetlenie

OBIEKT	PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 173 Z ROZBUDOWĄ O WNIOS	SKALA RYS.: 1:50
ADRES	UL. WOJSKA POLSKIEGO 173, 86-100 ŚWIECIE DZIAŁKA NR 694/1, 696/1	DATA: 01.2016 r.
INWESTOR	POWIAT ŚWIECKI UL. GEN. HALLERA 9, 86-100 ŚWIECIE	NR RYS.: E-5
Projektant	Nr uprawnień	Branża
Janusz Grabowski	KSP/0000/PWOK/09	Inwentaryzacja
inż. budowlana		Budowlana

**BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH
JANUSZ GRABOWSKI**
ul. Gen. Wojska Polskiego 21/0P
86-100 Świecie
tel. 71 72 22 22
e-mail: jgrabowski@interia.pl